בס"ד

בולטן פוטנציאל

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דוח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 01/01/2014 כ"ט טבת תשע"ד עד 31/03/2014 כ"ט אדר ב' תשע"ד.

בדיקות מיקרוביאליות					
נקודת הדיגום	דגימות מתוכננות	דגימות שבוצעו	ביצוע ב%	דגימות תקינות	
				מספר	ב%
רשת אספקה	240	236	98.3%	236	100.0%
בארות	15	11	73.3%	11	100.0%
בריכות ומאגרים	3	3	100.0%	3	100.0%
סה"כ	258	250	96.9%	250	100.0%

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי התאגיד מי-ברק לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים מי ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות המים שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

בס"ד

בולטן פוטנציאל

תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דוח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 01/04/2014 א' ניסן תשע"ד עד 30/06/2014 ב' תמוז תשע"ד.

בדיקות מיקרוביאליות					
נקודת הדיגום	דגימות מתוכננות	דגימות שבוצעו	ביצוע ב%	דגימות תקינות	
				מספר	ב%
רשת אספקה	244	216	88.5%	216	100.0%
בארות	32	20	*62.5%	19	95.0%
בריכות ומאגרים	3	3	100.0%	3	100.0%
סה"כ	279	239	85.7%	238	99.6%

*חלק מהבארות נסגרו במהלך התקופה

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי התאגיד מי–ברק לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים מי ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות המים שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

מי–ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

בס"ד

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דו"ח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 1/07/2014 ג' תמוז תשע"ד עד 30/09/2014 ו' תשרי תשע"ה.

בדיקות מיקרוביאליות					
נקודת הדיגום	דגימות מתוכננות	דגימות שבוצעו	ביצוע ב-%	דגימות תקינות	
				מספר	ב-%
רשת אספקה	225	225	100.0%	218	96.9%
בארות	35	22	* 62.5%	22	100.0%
בריכות ומאגרים	4	4	100.0%	4	100.0%
סה"כ	264	251	95.1%	244	97.2%

*חלק מהבארות נסגרו במהלך התקופה

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד מי-ברק לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים מי-ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות המים שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

20561_a3.indd 1 23/10/14 11:16